

**Gospodarstwo Rolne Niewiadów**  
**Włodzimierz Jabłoński,**  
**Małgorzata Jabłońska**  
**ul. Konstancin 5,**  
**97-225 Niewiadów**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**  
*do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa*  
*S.A.*

**Nr ERD2pw-5716/W-328/2023**

**I. DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO**

1. Nazwa źródła wytwórczego (modułu wytwarzania): przyłączenie biogazowni w Niewiadowie dz. nr 11/7 obręb PGR Niewiadów Mącznik.
2. Lokalizacja: Ujazd powiat tomaszowski łódzkie.
3. Moc przyłączeniowa:
  - a. Moc wprowadzana do sieci: 498,00 kW.
  - b. Moc wyprowadzana z sieci: 120,00 kW.
4. Grupa przyłączeniowa: III.
5. Typ modułu wytwarzania energii zgodnie z NC RfG: B
6. Napięcie w miejscu przyłączenia: 15kV.

**II. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA**

Pole liniowe nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów.

**III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

1. Zaciski prądowe kabla SN w polu liniowym nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów.
2. Miejsce rozgraniczenia własności: Zaciski prądowe kabla SN w polu liniowym nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów.

**IV. ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI ZWIĄZANYCH Z PRZYŁĄCZENIEM**

1. **W części PGE Energetyka Kolejowa S.A.:**
  - a. opracować dokumentację projektową dla robót wymienionych poniżej
  - b. Dostosować sieć dystrybucyjną PGE Energetyka Kolejowa S.A. do wymogów PGE Dystrybucja S.A, a w szczególności:
    - przystosować sieć dystrybucyjną do nowego układu pracy, w szczególności do zwiększonego poziomu mocy wprowadzanej do sieci PGE Dystrybucja S.A.;
    - zakres wymiany danych powinien być zgodny z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (wytyczne SOGL);
    - zakres przekazywanych danych do systemu SCADA OŁD:
      - stany wyłącznika i łączników pól z przyłączonym źródłem do szyn SN w rozdzielni RPZ Niewiadów,

- pomiary mocy P, Q, I, U,  $\cos \phi$  w tym polu;
  - dokonać modyfikacji systemu WindEx o istniejące i planowane źródła energii elektrycznej w zakresie poziomu generowanej mocy czynnej i biernej. Sterowanie regulacją mocy źródeł oraz ewentualne wyłączenia będą realizowane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. na polecenie dyspozytorskie PGE Dystrybucja S.A.;
  - zweryfikować istniejące układy pomiarowo – rozliczeniowe. Układy pomiarowe winny spełniać wymagania techniczne określone w "Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. i "Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.";
  - dostosować układy i urządzenia EAZ w liniach WN służących do wyprowadzania mocy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;
  - w przypadku zaistnienia takiej konieczności opracować i zaktualizować do dnia połączenia sieci IWS;
  - ze względu na konieczność wyeliminowania ew. zaburzeń parametrów energii elektrycznej powyżej dopuszczalnych poziomów przeprowadzić szczegółowe analizy wpływu połączenia na pracę sieci i w razie konieczności zastosować odpowiednie środki techniczne w celu ich wyeliminowania;
- c. przygotować pole liniowe nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów do przyłączenia elektrowni biogazowej Podmiotu Przyłączanego; pole wyposażać w niezbędną automatykę zabezpieczeniową;
  - d. sprawdzić i skorygować nastawy automatyki EAZ rozdzielni 15 kV i 110 kV;
  - e. zabudować urządzenia niezbędne dla zrealizowania zdalnego sterowania, transmisji sygnałów oraz wykonania telesygnalizacji i telepomiarów do RDE Łódź;
  - f. uaktualnić zasoby systemów SCADA, GIS i ZMS;

## 2. W części Podmiotu Przyłączanego:

- a. wykonać projekt budowlano – wykonawczy przyłączanej instalacji biogazowej. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
- b. wybudować instalację biogazową spełniającą następujące wymagania:
  - w części prądowej AC instalacji biogazowej zastosować odłącznik / rozłącznik z możliwością stworzenia widocznej przerwy w obwodzie zasilającym;
  - w części prądowej AC instalacji biogazowej zastosować wyłącznik główny (parametry łączników dobrać do mocy instalacji biogazowej), wyłącznik należy wyposażać w cyfrowy zintegrowany terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy, który powinien spełniać wymagania wymagania NC RfG a w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków przyłączenia „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych oraz magazynów energii przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej”;
- c. zaprojektować i wybudować linię kablową SN oraz trakt światłowodowy relacji abonencka stacja rozdzielczo-pomiarowa BG Niewiadów – rozdzielnia SN 15 kV RPZ Niewiadów. Projekt należy uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
- d. zainstalować układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz układ pomiarowy kontrolny, układy winny spełniać wymogi pkt VII niniejszych warunków przyłączenia oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
- e. urządzenia w projektowanej instalacji wytwórczej powinny spełniać następujące wymagania:
  - powinny spełniać wymogi/postanowienia NC RfG a w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG być zgodne z Załącznikiem nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. "Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych oraz magazynów energii przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej";

- dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami;
  - w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakłóceń z urządzeń lub instalacji Odbiorcy należy zastosować urządzenia pomiarowe i ochronne;
  - w nowoprojektowanych i budowanych instalacjach należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej;
  - przewidziane do zastosowania urządzenia, aparaturę łączeniową, aparaturę zabezpieczającą oraz koordynację nastaw zabezpieczeń należy uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
  - należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  - w rozdzielni nN Podmiotu Przyłączanego zainstalować zabezpieczenia główne działające na wyłącznik w polu zasilającym nN;
  - instalacja odbiorcza winna spełniać kodeksy sieci dotyczące przyłączania odbioru NC DC;
- f. niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej zainstalowanej w abonenckiej rozdzielni nn instalacji wytwórczej:
- instalacja wytwórcza powinna być wyposażona w bezprzerwowo działającą automatykę utrzymującą parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwłocznie reagującą na stany zakłóceniami;
  - należy zainstalować automatykę powodującą natychmiastowe odłączenie instalacji wytwórczej w przypadku zaniku napięcia w sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
  - należy przewidzieć natychmiastowe odłączenie jednostki wytwórczej w przypadku uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej;
  - układy automatyki muszą ograniczać do 10-ciu ilości operacji łączeniowych dla całego zespołu w okresie dwugodzinnym;
  - wyłączenie zwarć przez automatykę instalacji wytwórczej musi następować z czasem nie dłuższym niż 150ms;
  - instalację wytwórczą należy wyposażyć m.in. w: zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne, zabezpieczenie przed asymetrią obciążenia, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie nad-i podczęstotliwościowe;
  - instalacja wytwórcza musi być wyposażona w zabezpieczenie przed pracą wyspowa;
  - instalacja wytwórcza musi być wyposażona w zabezpieczenie przed załączeniem falowników z napięciem po stronie prądu przemiennego;
  - instalacja wytwórcza musi być wyposażona w układy kompensacji mocy biernej;
  - zastosować układ synchronizacji z siecią dystrybucyjną PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
  - zastosować układ zabezpieczający pracę instalacji wytwórczej na sieć przy zaniku lub obniżeniu napięcia poniżej  $0,9 U_n$  oraz wzroście generowanego napięcia powyżej  $1,1 U_n$  w sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
  - szczegóły w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spełniające ww. kryteria, jak i zatwierdzenie projektu w zakresie automatyki zabezpieczeniowej należy uzgodnić z pracownikami PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
- g. spełnić wymagania wynikające z wymogów PGE Dystrybucja S.A, a w szczególności:
- instalacja odbiorcza winna spełniać kodeksy sieci dotyczące przyłączania odbioru NC DC,
  - instalacja biogazowa musi spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z dn. 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) oraz Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zatwierdzone przez prezesa URE,

- umożliwić PGE Energetyka Kolejowa S.A. dostęp do danych o module wytwarzania energii elektrycznej, zgodnych z zakresem wymiany w myśl art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (wytyczne SOGL),
  - parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w jednostce wytwórczej powinny umożliwiać:
    - dotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
    - współpracę z siecią oraz spełnienie wymagań technicznych w zakresie przyłączenia do sieci urządzeń wytwórczych;
  - zainstalować automatykę uniemożliwiającą przepływ mocy do sieci elektroenergetycznej (moc zwrotna instalacji wytwórczej). Powyższa automatyka ma za zadanie kontrolować przepływ i kierunek mocy wytwarzanej. W przypadku, gdy sumaryczna wartość mocy wytwarzanej miałaby przekroczyć wartość mocy odbiorczej automatyka powinna wprowadzić ograniczenia produkowanej energii maksymalnie do wielkości mocy odbiorczej, lub całkowicie odłączyć źródło.
- h. Podmiot Przyłączany winien zabezpieczyć środki techniczne w celu dotrzymania standardów jakościowych wytwarzanej (dostarczanej do miejsca dostarczania energii, o którym mowa w pkt III.1. niniejszych warunków przyłączenia) energii elektrycznej, w tym zwłaszcza w zakresie kompensacji mocy biernej oraz prądu pojemnościowego abonenckiej linii kablowej;
  - i. na etapie projektu wykonawczego należy przeprowadzić szczegółowe analizy wpływu przyłączenia BG Niewiadów na pracę sieci dystrybucyjnej, w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych należy zastosować odpowiednie środki techniczne w celu ograniczenia ich poziomu do wartości zgodnych z aktualnymi wymogami;
  - j. Podmiot Przyłączany winien wykonać porealizacyjne badania jakości energii elektrycznej w miejscu dostarczania energii elektrycznej określonym w pkt III.1. niniejszych warunków przyłączenia;
  - k. w przypadku kolizji urządzeń BG Niewiadów z istniejącą infrastrukturą PGE Energetyka Kolejowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. kolidujące urządzenia należy przebudować po trasie bezkolizyjnej; w celu określenia umowy o przełożenie sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A., PGE Dystrybucja S.A., należy wystąpić odrębnym pismem do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego

## **V. DANE ZNAMIONOWE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, DOPUSZCZALNE GRANICZNE PARAMETRY ICH PRACY ORAZ DANE DO OBLICZEŃ**

1. Napięcie znamionowe sieci: 15kV.
2. Układ pracy punktu neutralnego sieci SN: uziemiona przez rezystor.
3. System ochrony przed porażeniami w sieci SN: uziemienie.
4. Moc zwarciova: 120,00 MVA.
5. Czas trwania zwarcia doziemnego: 0,20 s.
6. Czas trwania zwarcia wielofazowego: 0,20 s.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Wszystkie urządzenia mają być dostosowane do warunków zwarciowych w miejscu ich zabudowy. Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oraz pozostałe parametry oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

## **VI. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO**

w polu liniowym nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów.

## **VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO I SYSTEMU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO**

1. sposób pomiaru – pośredni,
2. układ pomiarowy należy zainstalować na napięciu przyłączenia określonym w pkt. I,
3. układ pomiarowy kontrolny należy zainstalować w rozdzielni SN abonenckiej stacji rozdzielczo - pomiarowej,
4. wymagania dotyczące liczników – 3-systemowe, 4-kwadrantowe, dwukierunkowe, do pomiaru mocy czynnej i biernej, z uwzględnieniem kierunku i charakteru mocy biernej, z synchronizacją czasu, z rejestracją profili obciążeń, klasa dokładności – [0,2] dla mocy czynnej, [0,5] dla mocy biernej,
5. liczniki powinny współpracować z systemami automatycznej rejestracji danych,
6. przekładniki prądowe i napięciowe powinny posiadać dwa rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o zalecanej klasie dokładności [0,2],
7. w układach pomiarowych należy zastosować odpowiednie listwy kontrolne,
8. układy pomiarowe powinny posiadać układy podtrzymania zasilania ze źródła zewnętrznego,
9. szczegółowe wymagania dotyczące układu pomiarowego określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
10. projekt układu pomiarowego rozliczeniowego i kontrolnego należy uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa,
11. należy zapewnić PGE Energetyka Kolejowa S.A. możliwość niezależnej drogi transmisji i odczytu on-line danych z układu pomiarowego kontrolnego.

### **VII.I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MODEMU I KOMUNIKACJI DLA KLIENTA.**

1. Odpowiedzialność za zakup, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo modemu jest po stronie Klienta.
2. Właścicielem karty SIM jest PGE Energetyka Kolejowa.
  - 2.1. Karta SIM pracuje w dedykowanej sieci APN GSM, którą administruje PGE Energetyka Kolejowa.
  - 2.2. Karta SIM może być zainstalowana tylko we wskazanym przez Klienta modemie.
  - 2.3. Zabroniony jest montaż karty w innych urządzeniach typu laptop, tablet, telefon itp.
  - 2.4. W przypadku wykrycia nieautoryzowanej komunikacji po stronie sieci PGE Energetyka Kolejowa ze strony Klienta, karta SIM zostanie natychmiast zablokowana.
3. Modem musi mieć możliwość ustawienia translacji adresów IP i portów.
4. Wymagana konfiguracja modemu:
  - 4.1. Klient „wystawia” komunikację ze sterownika polowego do sieci APN PGE Energetyka Kolejowa wyłącznie na przypisanym do karty adresie IP i portach TCP 20000, 20001 z dwoma niezależnymi buforami danych oraz PING.
  - 4.2. z sieci APN PGE Energetyka Kolejowa, komunikacja do modemu Klienta ograniczona jest tylko do IP karty SIM i portów TCP 20000, 20001 oraz PING
  - 4.3. Ze strony Klienta, komunikacja musi być ograniczona tylko do usługi synchronizacji czasu NTP ze wskazanymi przez PGE Energetyka Kolejowa adresami IP
5. Modem, w którym jest zainstalowana karta SIM PGE Energetyka Kolejowa, musi spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa
  - 5.1. Ustawienie złożonego hasła powyżej 10 znaków
  - 5.2. Dostęp do konfiguracji tylko za pośrednictwem usług szyfrowanych HTTPS, SSH.
  - 5.3. Usługi Telnet oraz FTP należy wyłączyć.
  - 5.4. Konfiguracja lokalnego firewall i ograniczenie komunikacji tylko do wymaganej przez PGE Energetyka Kolejowa,
  - 5.5. Wyłączenie wszystkich zbędnych usług i funkcji w modemie (jak WiFi, HotSpot, itp.) ograniczając komunikację tylko do wymaganych interfejsów.

- 5.6. Modem musi być zabudowany w szafie z zabezpieczeniem, uniemożliwiającej dostęp do niego osobom nieupoważnionym
- 5.7. Modem musi mieć możliwość ustawienia szyfrowanego kanału VPN
- 7.6. Ze względu na wygaszanie technologii 3G przez operatorów sieci komórkowych, modem musi mieć możliwość pracy w technologii LTE.

#### **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA PRZYŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI LUB SIECI DO SYSTEMÓW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO**

1. urządzenia w abonenckiej stacji rozdzielczo - pomiarowej należy przystosować do systemu zdalnego nadzoru Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania RDE Łódź,
2. należy zapewnić łączność dyspozytorską on-line abonenckiej stacji rozdzielczo-pomiarowej z Nastawnią Centralną Zdalnego Sterowania RDE Łódź,
3. należy zapewnić łączność on-line do przesyłu danych o stanie urządzeń wytwórczych Podmiotu Przyłączanego do systemów,
4. należy zapewnić możliwość sterowania łącznikami SN stacji przyłączanej elektrowni przez dyżurnego dyspozytora RDE Łódź
5. System nadzoru pracy stacji w części abonenckiej powinien współpracować z systemem nadzoru PGE Energetyka Kolejowa S.A. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem telemechaniki a systemem nadzoru PGE Energetyka Kolejowa SA. powinna odbywać się przy wykorzystaniu usługi APN w dedykowanej sieci GSM w technologii GPRS. Infrastrukturę teletransmisyjną dla potrzeb przesyłania danych Podmiot Przyłączany wykona własnym kosztem i staraniem.  
W przypadku łączności GPRS poprzez operatora GSM koszty zapewniania łączności ponosi Podmiot Przyłączany.
6. należy zapewnić transmisję w czasie rzeczywistym następujących sygnałów napięciowych, prądowych z urządzeń wytwórczych do systemu RDE Łódź
  - a) stan pracy zabezpieczeń automatyki EAZ (zadziałania, pobudzenia, uszkodzenia),
  - b) położenie łączników SN,
  - c) wartości prądów i napięć fazowych i międzyfazowych oraz częstotliwości,
  - d) wartość mocy czynnej, biernej wprowadzanej do sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A. i pobieranej z sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
7. łączniki zabudowane w rozdzielnicy SN abonenckiej stacji rozdzielczo - pomiarowej (wyłączniki, odłączniki, uziemniki, rozłączniki) muszą być wyposażone w taką ilość łączników pomocniczych, która umożliwi realizację odpowiednich blokad oraz odczyt stanów położenia łączników i przekazywanie tych informacji do systemu zdalnego sterowania RDE Łódź,
8. zabudowane urządzenia powinny zapewniać możliwość zrealizowania sygnalizacji obecności / braku napięcia w polu (od strony linii) niezależnie od położenia styków łączników pola. Informacja o obecności / braku napięcia powinna być przekazywana do RDE Łódź,
9. dla wszystkich urządzeń zdalnego sterowania wymagane jest zasilanie gwarantowane.
10. zapewnić przesył danych pomiarowych do celów rozliczeniowych i bilansowych,
11. układy automatyki i telemechaniki muszą być dostosowane do systemu zdalnego sterowania stosowanego w PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
12. szczegółowy wykaz informacji o stanie elektrowni Podmiotu Przyłączanego przekazywanych do RDE Łódź należy uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa na etapie tworzenia projektu wykonawczego,
13. kanały telekomunikacyjne niezbędne do realizacji poszczególnych usług powinny zapewnić transmisję sygnałów z wymaganym standardem szybkości i jakości.

## IX. DOPUSZCZALNY POZIOM ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023 poz. 819 z późn. zm.).

## X. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

1. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
2. Przyłączana instalacja wytwórcza powinna spełniać wymagania wynikające z kodeksów sieciowych NC RfG i NC DCC a w zakresie nieobjętym ww. kodeksami sieciowymi - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A.
3. Przyłączenie instalacji wytwórczej powinno się odbyć w oparciu o następujące obowiązujące procedury dla poszczególnych rodzajów modułów wytwarzania zgodnie z kodeksami sieciowymi NC RfG – dostępne na stronie internetowej PGE Energetyka Kolejowa S.A.:
  - a) Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie,
  - b) Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV,
  - c) Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu D o mocy maksymalnej powyżej 75,0 MW lub przyłączanych do sieci na napięciu większym bądź równym 110 kV,
  - d) Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany,
  - e) Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów.
  - f) Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A.
4. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej instalacji wytwórczej:
  - a) rozdzielnię abonenckiej stacji rozdzielczo - pomiarowej wyposażić w cyfrowe zintegrowane terminale sterowniczo-zabezpieczeniowe, które powinny spełniać wymagania przedstawione w Załączniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. "Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej",
  - b) wartość i rodzaj zabezpieczeń należy ustalić na drodze obliczeń projektowych oraz uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa,
  - c) urządzenia wytwórcze powinny być wyposażone w bezprzerwowo działającą automatykę utrzymującą parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwłocznie reagującą na stany zakłóceniamiowe,
  - d) należy przewidzieć automatykę powodującą natychmiastowe odłączenie urządzeń wytwórczych w przypadku zaniku napięcia w sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
  - e) należy przewidzieć natychmiastowe odłączenie urządzeń wytwórczych w przypadku uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej,
  - f) układy automatyki muszą ograniczać do 10-ciu ilości operacji łączeniowych dla całego zespołu w okresie dwugodzinnym,
  - g) instalację wytwórczą należy wyposażać m.in. w: zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne, zabezpieczenie przed asymetrią obciążenia,

- zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie nad-i podczęstotliwościowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, które powinny spełniać wymagania przedstawione w Załączniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. "Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej",
- h) instalacja wytwórcza musi być wyposażona w zabezpieczenie przed pracą wyspową,
  - i) należy zapewnić koordynację nastaw w stacji abonenckiej instalacji wytwórczej z istniejącymi zabezpieczeniami i nastawami w rozdzielni abonenckiej stacji rozdzielczo - pomiarowej,
  - j) zastosować układ synchronizacji z siecią PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
  - k) zastosować układ zabezpieczający pracę urządzeń wytwórczych na sieć przy zaniku lub obniżeniu napięcia poniżej  $0,9 U_n$  oraz wzroście generowanego napięcia powyżej  $1,1 U_n$  w sieci PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
  - l) szczegóły w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spełniające ww. kryteria, jak i zatwierdzenie projektu w zakresie automatyki zabezpieczeniowej należy uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa S.A.
5. Możliwości dostarczania/odbioru energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych.
- a) W przypadku stwierdzenia przeciążeń elementów sieci, problemów napięciowych lub wyłączeń powodujących niepełny układ pracy sieci, PGE Energetyka Kolejowa S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia mocy instalacji wytwórczej lub jej całkowitego wyłączenia,
  - b) PGE Energetyka Kolejowa S.A. ma prawo do wyłączenia instalacji wytwórczych w przypadku awaryjnego układu pracy sieci dystrybucyjnej własnej jak i OSD bez prawa wytwórcy do odszkodowania,
  - c) PGE Energetyka Kolejowa S.A. ma prawo do wyłączenia instalacji wytwórczej w przypadku zaniku transmisji do RDE Łódź
  - d) W sytuacji niekorzystnego wpływu jednostki wytwórczej na pracę sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci – jednostka wytwórcza zostanie wyłączona (aparatura zabezpieczeniowa powinna wyłączyć elektrownię).
6. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi.
- a) Instalacje wytwórcy nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci PGE Energetyka Kolejowa, instalacji i sieci innych odbiorców ani też powodować pogorszenia standardów jakościowych energii elektrycznej określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. 2023 poz. 819 z późn. zm. oraz w Załączniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. "Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej".
  - b) Urządzenia przyłączone do sieci rozdzielczej PGE Energetyka Kolejowa S.A. winny posiadać atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczeństwa.
7. Instalacje uziemiającą wykonać zgodnie z PN-EN 50522 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV”.
8. Wymagania dotyczące projektu budowlanego:
- a) realizacja przyłączenia wymaga opracowania projektów, które przed przystąpieniem do realizacji inwestycji podlegają uzgodnieniu przez PGE Energetyka Kolejowa pod względem zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia,
  - b) ww. projekt powinien być wykonany w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia oraz IRiESD spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
  - c) właściciel instalacji wytwórczej ponosi odpowiedzialność za projekt i instalację zabezpieczeń chroniących instalację wytwórczą przed skutkami prądów zwarciovych, napięć powrotnych po wyłączeniu zwarć w systemie oraz innymi oddziaływaniami zakłóceń systemowych,

- d) Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do opracowania Instrukcji Eksploatacji przyłączanej instalacji wytwórczej oraz Instrukcji Współpracy Ruchowej elektrowni z PGE Energetyka Kolejowa S.A. Ww. dokumenty podlegają uzgodnieniu z PGE Energetyka Kolejowa,
- e) wytwórca powinien uzyskać zgodnie z Art. nr 32 Prawa Energetycznego wymagane koncesje i zezwolenia.
- f) podział zadań między stronami, sposób realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych, terminy ich wykonania oraz wielkość opłaty za przyłączenie określa umowa o przyłączenie,
- g) harmonogram realizacji przyłączenia instalacji wytwórczej do sieci dystrybucyjnej:

Lp.	Zakres prac leżących po stronie PGE Energetyka Kolejowa	Termin rozpoczęcia
1	Rozpoczęcie prac projektowych	Niezwłocznie po podpisaniu umowy o przyłączenie i wniesieniu I raty opłaty przyłączeniowej
2	Zakończenie prac projektowych	Zgodnie z zał. nr 2 do umowy o przyłączenie
3	Zakończenie prac budowlanych	Zgodnie z zał. nr 2 do umowy o przyłączenie
4	Pierwsze podanie napięcia na instalację	Zgodnie z zał. nr 2 do umowy o przyłączenie

wymagania dotyczące załączenia napięcia i współpracy ruchowej zostały określone w procedurach wskazanych w pkt. 3. Terminy testów, odbiorów i podania napięcia uzgodnić z PGE Energetyka Kolejowa.

9. Urządzenia wytwórcze i przesyłowe winny spełniać wymogi/postanowienia NC RfG a w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. w zakresie współpracy z sieciami dystrybucyjnymi ww. Spółek.
10. PGE Energetyka Kolejowa S.A. informuje o możliwości wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej ciągłości zasilania. Odbiorniki energii elektrycznej wymagające ciągłości zasilania należy zabezpieczyć własnym źródłem zasilania.
11. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
12. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przyłączenia oraz miejsca rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, którego urządzenia, instalacje lub sieci będą przyłączane stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków przyłączenia.
13. Ważność niniejszych warunków przyłączenia ustala się na okres **2 lat** licząc od daty ich doręczenia lub na okres ważności umowy o przyłączenie.
14. W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powołać się na numer niniejszych warunków.


Sporządził(a): Paweł Włodarczyk, tel. +48 697042292

Adres do korespondencji: PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny, ul. Dowborczyków 18, 90-019 Łódź,

**Wszelką korespondencję w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na powyższy adres.**

Pieczęć i podpis:

Dyrektor Obszaru  
  
 Maciej Pietrus

Kierownik Działu Przyłączeń  
  
 Sławomir Pater

**Harmonogram przyłączenia**  
**do warunków i umowy przyłączeniowej**

**Nr warunków przyłączenia:** ERD2pw-5716/W-328/2023,

**Nr umowy o przyłączenie:** ERD2pw-5716/U-328/2023,

**Podmiot Przyłączany:** Gospodarstwo Rolne Niewiadów Włodzimierz Jabłoński, Małgorzata Jabłońska z siedzibą w Niewiadów, ul. Konstancin 5, 97-225 Niewiadów,

**Obiekt:** przyłączenie biogazowni w Niewiadowie dz. nr 11/7 obręb PGR Niewiadów Mącznik.

	<b>Etap realizacji</b>	<b>Termin realizacji</b>
1.	Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przyłączenia	Do 14 dni od podpisania Umowy o przyłączenie
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Do 6 miesięcy od podpisania Umowy o przyłączenie
3.	Realizacji robót elektroenergetycznych i odbiór robót	Do 6 miesięcy od daty uzyskania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi
4.	Pierwsze podanie napięcia na instalację	Podanie napięcia na instalację odbiorczą – po zakończeniu prac przez PGE EK i do 30 dni po złożeniu przez Podmiot Przyłączany zgłoszenia gotowości i zawarciu stosownych umów handlowych na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji

Dyrektor Obszaru

  
Maciej Pietrus

### Kalkulacja opłaty za przyłączenie do warunków i umowy przyłączeniowej

**Nr warunków przyłączenia:** ERD2pw-5716/W-328/2023,

**Nr umowy o przyłączenie:** ERD2pw-5716/U-328/2023,

**Podmiot Przyłączany:** Gospodarstwo Rolne Niewiadów Włodzimierz Jabłoński, Małgorzata Jabłońska

**Obiekt:** przyłączenie biogazowni w Niewiadowie dz. nr 11/7 obręb PGR Niewiadów Mącznik.

1. Podstawa prawna naliczenia opłaty za przyłączenie:  
Ustawa Prawo Energetyczne (Art.7 ust 8.) oraz Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców dostępnej na stronie internetowej Spółki pod adresem:  
<https://pgeenergetykakolejowa.pl/strona/taryfy-i-cenniki>

2. Dane techniczne przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

Zasilanie podstawowe:

Moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci:	498,00 [kW]
Moc przyłączeniowa wyprowadzana z sieci:	120,00 [kW]
Grupa przyłączeniowa:	III

3. Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

- Zasilanie podstawowe

$$O_p = N_{rz} * 50,00 \%$$

gdzie:

$O_p$  – opłata za przyłączenie (47 500,00 zł netto),

$N_{rz}$  – rzeczywiste nakłady poniesione na realizację przyłączenia lub rzeczywiste nakłady poniesione na zwiększenie mocy przyłączeniowej (95 000,00 zł netto).

4. Opłata netto za przyłączenie wynosi:

$$O_p = 47 500,00 \text{ zł netto};$$

gdzie:

$O_p$  – opłata za przyłączenie (zasilanie podstawowe), w zł netto,

5. Opłata brutto za przyłączenie wynosi:

$$O_{p \text{ brutto}} = O_p + \text{VAT } 23\% = 47 500,00 + 10 925,00 = 58 425,00 \text{ zł brutto};$$

gdzie:

$O_{p \text{ brutto}}$  – opłata za przyłączenie (zł brutto).

Dyrektor Obszaru

  
Maciej Pietrus

**Oświadczenie Podmiotu Przyłączanego**  
**dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z**  
**agresją Rosji na Ukrainę**

1. Celem realizacji postanowień niniejszego załącznika jest niedopuszczenie do zawarcia lub trwania relacji umownych z Podmiotami Przyłączanymi objętymi sankcjami. Postanowienia mają na celu wzajemne zapewnienie stron umowy o braku relacji gospodarczych z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
2. Podmiot Przyłączany oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
  - a) ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  - b) rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
  - c) rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
  - d) rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z PGE EK.
3. Podmiot Przyłączany oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: „Lista Sankcyjna”) oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Podmiotu Przyłączanego, ani też nie sprawują kontroli nad Podmiotem Przyłączanym.
4. Podmiot Przyłączany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych poinformuje w formie pisemnej PGE EK o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których Podmiot Przyłączany złożył oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli w trakcie trwania umowy, w stosunku do Podmiotu Przyłączanego, podmiotów lub osób, o których mowa w ust. 3 zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, Podmiot Przyłączany ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić PGE EK o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z PGE EK.
5. W razie powzięcia przez PGE EK informacji, że w chwili zawarcia umowy lub w trakcie realizacji umowy, Podmiot Przyłączany, podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem w którym Podmiot Przyłączany, podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3 zostały umieszczone

na Liście Sankcyjnej. PGE EK niezwłocznie poinformuje Podmiot Przyłączany o wygaśnięciu umowy, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego z następujących środków komunikacji:

- a) poczta elektroniczna, albo
- b) sms, albo
- c) rejestrowane połączenie telefoniczne, albo
- d) list polecony.

6. W przypadku, gdy PGE EK poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i aktualności oświadczenia Podmiotu Przyłączanego, o którym mowa w ust. 3, PGE EK uprawnione jest do wystąpienia z żądaniem przedstawienia przez Podmiot Przyłączany w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
7. W przypadku, gdy Podmiot Przyłączany nie przedstawi kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, PGE EK będzie uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej i zostanie przekazane Podmiotowi Przyłączanemu, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego ze środków komunikacji wymienionych w ust. 5 powyżej.
8. W sytuacji wskazanej w ust. 7 powyżej uznaje się, że świadczenie PGE EK stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Podmiot Przyłączany.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

(miejsowość i data)

Podmiot Przyłączany

PGE EK

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko podpis/y i pieczętka)

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko podpis/y i pieczętka)

**Oświadczenie Podmiotu Przyłączanego**  
**dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z**  
**agresją Rosji na Ukrainę**

1. Celem realizacji postanowień niniejszego załącznika jest niedopuszczenie do zawarcia lub trwania relacji umownych z Podmiotami Przyłączanymi objętymi sankcjami. Postanowienia mają na celu wzajemne zapewnienie stron umowy o braku relacji gospodarczych z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
2. Podmiot Przyłączany oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
  - a) ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  - b) rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
  - c) rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
  - d) rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z PGE EK.
3. Podmiot Przyłączany oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: „Lista Sankcyjna”) oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Podmiotu Przyłączanego, ani też nie sprawują kontroli nad Podmiotem Przyłączanym.
4. Podmiot Przyłączany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych poinformuje w formie pisemnej PGE EK o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których Podmiot Przyłączany złożył oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli w trakcie trwania umowy, w stosunku do Podmiotu Przyłączanego, podmiotów lub osób, o których mowa w ust. 3 zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, Podmiot Przyłączany ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić PGE EK o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z PGE EK.
5. W razie powzięcia przez PGE EK informacji, że w chwili zawarcia umowy lub w trakcie realizacji umowy, Podmiot Przyłączany, podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem w którym Podmiot Przyłączany, podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3 zostały umieszczone

na Liście Sankcyjnej. PGE EK niezwłocznie poinformuje Podmiot Przyłączany o wygaśnięciu umowy, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego z następujących środków komunikacji:

- a) poczta elektroniczna, albo
  - b) sms, albo
  - c) rejestrowane połączenie telefoniczne, albo
  - d) list polecony.
6. W przypadku, gdy PGE EK poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i aktualności oświadczenia Podmiotu Przyłączanego, o którym mowa w ust. 3, PGE EK uprawnione jest do wystąpienia z żądaniem przedstawienia przez Podmiot Przyłączany w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
7. W przypadku, gdy Podmiot Przyłączany nie przedstawi kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, PGE EK będzie uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej i zostanie przekazane Podmiotowi Przyłączanemu, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego ze środków komunikacji wymienionych w ust. 5 powyżej.
8. W sytuacji wskazanej w ust. 7 powyżej uznaje się, że świadczenie PGE EK stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Podmiot Przyłączany.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

(miejscowość i data)

Podmiot Przyłączany

PGE EK

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko podpis/y i pieczętka)

\_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko podpis/y i pieczętka)

## UMOWA O PRZYŁĄCZENIE NR ERD2pw-5716/U-328/2023

W dniu ..... roku w Łódź, pomiędzy:

**PGE Energetyka Kolejowa S.A.** z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322634, REGON: 017301607, NIP: 526-25-42-704, Kapitał Zakładowy: 844 885 320,00 zł, kapitał wpłacony w całości, adres do korespondencji: PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny ul. Dowborczyków 18, 90-019 Łódź

reprezentowaną na podstawie posiadanego pełnomocnictwa przez:

- 1) Maciej Pietrus - Dyrektor Obszaru,
- 2) Sławomir Pater - Kierownik Działu,

zwaną dalej również „**PGE EK**”

a:

**Gospodarstwo Rolne Niewiadów Włodzimierz Jabłoński, Małgorzata Jabłońska** z siedzibą w: Niewiadów, 97-225, Konstancin 5, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla ....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ....., REGON: ....., NIP: 7731255215, Kapitał Zakładowy: ..... zł, kapitał wpłacony w całości,

adres do korespondencji:

Konstancin 5, 97-225 Niewiadów

reprezentowaną/reprezentowanym na podstawie posiadanego pełnomocnictwa przez:

- 1) ..... - .....,
- 2) ..... - .....,

zwaną/zwanym\* dalej również „**Podmiotem Przyłączanym**”,

w dalszej części zwanych łącznie „**Stronami**”, została zawarta **Umowa** o następującej treści:



## § 1

### DEFINICJE

Pojęcia pisane wielką literą mają w niniejszej umowie następujące znaczenie:

Harmonogram	harmonogram przyłączenia, stanowiący <b>Załącznik nr 3</b> do Umowy;
Obiekt Przyłączany	obiekt wskazany w § 2 ust. 1 Umowy;
PGE EK	<b>PGE Energetyka Kolejowa S.A.</b> z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322634, REGON: 017301607, NIP: 526-25-42-704
Podmiot Przyłączany	<b>Gospodarstwo Rolne Niewiadów Włodzimierz Jabłoński, Małgorzata Jabłońska</b> z siedzibą w Niewiadów Konstancin 5, 97-225 Niewiadów
Protokół PGE EK	protokół potwierdzający wykonanie przez PGE EK prac, o którym mowa w § 4 pkt 2, sporządzany pomiędzy PGE EK a Wykonawcą powyższych prac;
Sieć	sieć dystrybucyjna elektroenergetyczna należąca do PGE EK;
Strony	PGE EK lub Podmiot Przyłączany;
Umowa	niniejsza umowa nr ERD2pw-5716/U-328/2023;
Warunki Przyłączenia	warunki przyłączenia nr ERD2pw-5716/W-328/2023 z dnia 21.11.2023, stanowiące <b>Załącznik nr 1</b> do Umowy i stanowiące jej integralną część.

## § 2

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest **przyłączenie biogazowni w Niewiadowie dz. nr 11/7 obręb PGR Niewiadów Mącznik**, zwanego dalej **Obiektem Przyłączanym**, który zalicza się do III grupy przyłączeniowej, do Sieci, zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia.
2. Strony zgodnie ustalają, że:
  - a) miejscem dostarczania energii elektrycznej będą / będzie\*: Zaciski prądowe kabla SN w polu liniowym nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności Sieci i instalacji Podmiotu Przyłączanego;
  - b) moc przyłączeniowa wyniesie:
    - wprowadzana do Sieci: 498,00 kW;
    - wyprowadzana z Sieci: 120,00 kW;
  - c) ilość energii elektrycznej przewidywanej do:
    - pobrania z Sieci przez Obiekt Przyłączany wynosić będzie 20 000 kWh rocznie
    - wprowadzenia do Sieci przez Obiekt Przyłączany wynosić będzie 3 900 000 kWh rocznie.
3. Miejsce zainstalowania i wymagane parametry układu pomiarowo-rozliczeniowego wskazane są w wydanych Warunkach Przyłączenia.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością Podmiotu Przyłączanego.
5. Zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia wskazany jest w Warunkach Przyłączenia.
6. Termin przyłączenia ustala się na 12 miesięcy od daty wpłacenia drugiej zaliczki opłaty za przyłączenie o której mowa w § 6 ust 2 poniżej.

### § 3

#### OŚWIADCZENIA STRON

1. PGE EK oświadcza, że jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w tym do przyłączenia Podmiotu Przyłączanego do Sieci, na podstawie decyzji o udzieleniu koncesji oraz decyzji o wyznaczeniu operatorem systemu dystrybucyjnego, wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. PGE EK oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
3. Podmiot Przyłączany oświadcza, że do dnia zawarcia Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz wielkości mocy przyłączeniowej w stosunku do danych określonych w Warunkach Przyłączenia oraz że realizacja Obiektu Przyłączanego nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Podmiot Przyłączany oświadcza, że przyjął bez zastrzeżeń wydane przez PGE EK Warunki Przyłączenia.
5. Podmiot Przyłączany oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z Obiektu Przyłączanego, Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny jest Akt notarialny Repertorium A nr 10/2/98 stanowiący **Załącznik nr 2** do Umowy.
6. Podmiot Przyłączany oświadcza, że do dnia zawarcia Umowy nie nastąpiły żadne zmiany, dotyczące wskazanego w ust. 5 powyżej tytułu prawnego do korzystania z Obiektu Przyłączanego, w stosunku do danych zawartych w Załączniku nr 2.
7. Podmiot Przyłączany zapoznał się z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. i akceptuje jej postanowienia.
8. Podmiot przyłączany oświadcza, że posiada/nie posiada (skreślić niepotrzebne) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
9. Strony oświadczają, iż będą współdziałać dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że posiadają środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
10. Strony oświadczają, że PGE EK może powierzyć osobom trzecim zrealizowanie całości lub części prac związanych z przyłączeniem Obiektu Przyłączanego do Sieci. Za działania i zaniechania tych osób PGE EK odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
11. Strony odpowiednio do zakresu swoich prac uzyskują decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę (jeśli są wymagane).

### § 4

#### OBOWIĄZKI PGE EK

PGE EK w celu realizacji Umowy zobowiązuje się do:

- 1) realizacji przyłączenia Obiektu Przyłączanego do Sieci poprzez wykonanie zadań określonych w Warunkach Przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności sieci PGE EK i instalacji Podmiotu Przyłączanego, w terminie określonym w § 2 ust. 6;
- 2) dokonania odbioru wykonania przez PGE EK zadań określonych w Warunkach Przyłączenia, sporządzenia Protokołu PGE EK, na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 3 i zawiadomienia Podmiotu Przyłączanego o sporządzeniu Protokołu PGE EK;

### § 5

#### OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO

1. Podmiot Przyłączany w celu realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do:
  - 1) zrealizowania własnym kosztem i staraniem zadań określonych w Warunkach Przyłączenia, w terminach określonych w Harmonogramie i w § 2 ust. 6; przyłączane urządzenia, instalacje i sieci powinny zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
  - 2) powierzenia wykonywania robót, o których mowa w pkt 1 powyżej, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
  - 3) usunięcia wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają lub utrudniają przyłączenie, leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego, w terminie umożliwiającym realizację przez PGE EK przyłącza i rozbudowę sieci;

- 4) nieodpłatnego umożliwienia PGE EK dostępu do Obiektu Przyłączanego oraz terenu, na którym znajduje się Podmiot Przyłączany w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, w uzgodnionych przez Strony Umowy terminach;
- 5) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń należących do Podmiotu Przyłączanego znajdujących się w Obiekcie Przyłączanym;
- 6) opracowania i uzgodnienia z PGE EK instrukcji współpracy ruchowej;
- 7) niezwłocznego powiadomienia PGE EK o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego do Obiektu Przyłączanego;
- 8) niezwłocznego powiadomienia PGE EK o wszelkich zmianach dotyczących dostarczania energii elektrycznej do Obiektu Przyłączanego;
- 9) niezwłocznego pisemnego powiadamiania PGE EK o każdej zmianie danych kontaktowych Podmiotu Przyłączanego, w szczególności o zmianie adresu korespondencyjnego; w przypadku braku takiego niezwłocznego powiadomienia, korespondencję przesłaną na ostatni znany PGE EK adres korespondencyjny Podmiotu Przyłączanego uznaje się za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej wysłania;
- 10) niezwłocznego powiadamiania PGE EK o wszelkich zmianach w zakresie sytuacji finansowej Podmiotu Przyłączanego, mogących wpływać na jego zdolność do realizacji obowiązków wynikających z Umowy;
- 11) dostosowania w terminie wskazanym przez PGE EK Obiektu Przyłączanego do zmian warunków funkcjonowania Sieci PGE EK;
- 12) złożenia najpóźniej w terminie 14 dni przed datą określoną w § 2 ust. 6. „Zgłoszenia gotowości przyłączenia posiadanej instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A.". Wzór zgłoszenia dostępny jest w siedzibie PGE EK oraz na stronie internetowej [www.pgeenergetykakolejowa.pl](http://www.pgeenergetykakolejowa.pl).
- 13) zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej najpóźniej w terminie 7 dni przed datą określoną w § 2 ust. 6. W umowie zostaną przyjęte czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. 2023, poz. 819 z późniejszymi zmianami;
- 14) uiszczenia opłaty za przyłączenie w sposób i w terminach określonych w § 6 poniżej;
- 15) zakupu i zainstalowania własnym kosztem i staraniem układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej;
- 16) utrzymywania właściwych warunków użytkowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem lub utratą;

## § 6

### OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE

1. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PGE EK opłaty za przyłączenie. Wysokość opłaty za przyłączenie ustalona wstępnie wynosi: 58 425,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy), tj. 47 500,00 zł netto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) plus 23% VAT. Podmiot Przyłączany przed zawarciem Umowy uiszczył zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości 30 zł za kilowat mocy przyłączeniowej, tj. w łącznej wysokości 14 940,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych zero groszy). Opłata za przyłączenie jest obliczona zgodnie z Taryfą Energii Elektrycznej dla PGE EK obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Kalkulacja opłaty za przyłączenie stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
2. Druga zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości 95.57 % całkowitej kwoty ustalonej wstępnie opłaty za przyłączenie netto, o której mowa w ust. 1 pomniejszonej o wysokość uiszczoną przed zawarciem Umowy zaliczki, tj. 33 250,00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) powiększona o należny podatek VAT (40 897,50 zł brutto, słownie: czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), zostanie uiszczona przez Podmiot Przyłączany na podstawie otrzymanej faktury proforma, w terminie **21** dni od daty wystawienia faktury proforma. Faktura proforma zawierała będzie kwotę brutto do zapłaty, nie będzie zawierała kwoty netto ani kwoty podatku VAT. Faktura proforma zostanie wystawiona w terminie **7** dni od daty podpisania Umowy przez Strony. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury proforma. PGE EK wystawi fakturę VAT dokumentującą otrzymanie drugiej zaliczki w terminie **7** dni od dnia wpływu drugiej zaliczki na rachunek bankowy: 25 1050 0086 1000 0090 9005

1726.

3. Pozostała część całkowitej kwoty ustalonej wstępnie opłaty za przyłączenie, o której mowa w ust. 1, tj. 2 103,66 zł netto (słownie: dwa tysiące sto trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) powiększona o należny podatek VAT (2 587,50 zł brutto, słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), zostanie uiszczona przez Podmiot Przyłączany po sporządzeniu przez PGE EK Protokołu PGE EK, przelewem na rachunek bankowy: 25 1050 0086 1000 0090 9005 1726 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez PGE EK. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
4. Za datę sprzedaży dla opłaty za przyłączenie, uznaje się dzień realizacji przez PGE EK wszystkich zadań, o których mowa w § 4 pkt 1 wskazanych w Protokole PGE EK.
5. Po ustaleniu rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia stanowiących podstawę określenia ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu PGE EK, PGE EK wystawi fakturę VAT korygującą zawierającą ostateczną wysokość opłaty za przyłączenie obliczoną według taryfy PGE EK.
6. W przypadku, gdy ustalona ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie będzie:
  - a) wyższa od ustalonej wstępnie wysokości opłaty za przyłączenie Podmiot Przyłączany wpłaci pozostałą część opłaty za przyłączenie przelewem na rachunek bankowy: 25 1050 0086 1000 0090 9005 1726 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT korygującej przez PGE EK, w tytule przelewu wskazując numer faktury korygującej,
  - b) niższa od ustalonej wstępnie wysokości opłaty za przyłączenie, a Podmiot Przyłączany wpłaci równowartość ustalonej wstępnie opłaty za przyłączenie, PGE EK zwróci powstałą różnicę na rachunek bankowy Podmiotu Przyłączanego po wystawieniu faktury VAT korygującej przez PGE EK oraz po złożeniu przez Podmiot Przyłączany poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot wraz ze wskazaniem kwoty zwrotu, rachunku bankowego oraz tytułu zwrotu. Wniosek o zwrot może zostać wysłany drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.
7. Ustalenie ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie nie jest zmianą warunków Umowy i nie wymaga pisemnego aneksu do Umowy.
8. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów prawnych rzutujących na wysokość opłaty za przyłączenie, PGE EK będzie uprawnione do zmiany wysokości tej opłaty.
9. PGE EK oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, 3 i 6 jest przypisany do PGE EK w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy PGE EK może pobrać od Podmiotu Przyłączanego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
11. Do należności, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie doliczany podatek VAT według obowiązujących przepisów.
12. Za datę zapłaty (spełnienia zobowiązania) uznaje się datę uznania rachunku bankowego PGE EK.

## § 7

### ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do informowania o wystąpieniu przeszkód w realizacji Przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach. W przypadku przeszkód trwałych, uniemożliwiających dalszą realizację Umowy, Strony przystąpią niezwłocznie do renegotjacji Umowy. Renegocjacje Umowy będą prowadzone z poszanowaniem słusznym interesów każdej ze Stron.
2. PGE EK zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji przyłączenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 w następujących przypadkach:
  - a) opóźnienia rozpoczęcia lub realizacji przez Podmiot Przyłączany zadań, określonych w Warunkach Przyłączenia – o czas opóźnienia;
  - b) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków określonych w § 5,
  - c) nieudostępnienia przez osoby trzecie nieruchomości, na których ma być realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej w terminie umożliwiającym realizację obowiązków PGE EK w zakładanych terminach – o czas do chwili udostępnienia;
  - d) zaistnienia zdarzeń niezależnych od woli i staranności każdej ze Stron, uniemożliwiających prowadzenie Robót;
  - e) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych uniemożliwiającego terminową realizację przyłączenia – do czasu załatwienia sprawy przez te organy.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń lub działań, o których mowa w ust. 2 powyżej, powodujących niemożność dotrzymania terminu realizacji przyłączenia, PGE EK powiadomi pisemnie Podmiot Przyłączany o zaistnieniu takich zdarzeń lub działań, ich rodzaju, oraz określi nowy termin realizacji

- przyłączenia lub wskaże, o jaki okres termin realizacji przyłączenia ulegnie przedłużeniu.
4. Jeżeli z powodu spadku temperatury powietrza poniżej 0 stopni C nie będzie możliwa realizacja przez którąkolwiek ze Stron zakresu robót zgodnego z Umową i Warunkami Przyłączenia w terminie ustalonym w Harmonogramie, PGE EK oraz Podmiot Przyłączany zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu wykonania danego zadania o liczbę dni, w których temperatura powietrza utrzymywała się poniżej 0 stopni C. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  5. W przypadku wystąpienia zdarzeń lub działań określonych w ust. 2 pkt od a) do e) oraz w ust. 4 nie będzie naliczana kara umowna określona w ust. 8 poniżej.
  6. PGE EK jest uprawnione do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Podmiotu Przyłączanego w następujących przypadkach:
    - a) zwłoki o ponad 30 dni w zapłacie drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, o której mowa w § 6 ust. 2;
    - b) niezgłoszenia gotowości przez Podmiot Przyłączany przyłączenia do sieci PGE EK w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 12,
    - c) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację przyłącza z przyczyn niezależnych od PGE EK, w szczególności otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 10;
    - d) opóźnienia w realizacji któregokolwiek z zadań Podmiotu Przyłączanego o ponad 180 dni w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie;
    - e) utraty przez Podmiot Przyłączany tytułu prawnego do Obiektu Przyłączanego;
    - f) przekroczenia przez łączną sumę kar umownych, naliczonych na rzecz PGE EK, równowartości opłaty za przyłączenie wskazanej w § 6 ust. 1.
  7. Podmiot Przyłączany jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku przekroczenia przez PGE EK o ponad 180 dni terminu realizacji Przyłącza, o którym mowa w § 2 ust 6. W takim przypadku zaliczka oraz wpłacona przez Podmiot Przyłączany druga zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie zostaną zwrócone przez PGE EK na rachunek bankowy Podmiotu Przyłączanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
  8. Z tytułu zwłoki PGE EK w stosunku do terminu realizacji przyłącza określonego w § 2 ust 6, Podmiot Przyłączany ma prawo dochodzić od PGE EK zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej, zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty.
  9. Z tytułu opóźnienia terminu realizacji przyłącza określonego w § 2 ust. 6 spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Podmiotu Przyłączanego, PGE EK ma prawo dochodzić od Podmiotu Przyłączanego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej, zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty.
  10. Suma kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 8 lub 9 powyżej nie może przekroczyć równowartości opłaty za przyłączenie, o której mowa w § 6 ust. 1 powyżej.
  11. Z uwzględnieniem ust. 14, w przypadku odstąpienia od Umowy przez PGE EK z przyczyn dotyczących Podmiotu Przyłączanego, PGE EK ma prawo zachować otrzymaną od Podmiotu Przyłączanego zaliczkę oraz drugą zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w części pokrywającej poniesione przez PGE EK udokumentowane koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.
  12. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron zaliczka oraz druga zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie zostanie zwrócona przez PGE EK na rachunek bankowy Podmiotu Przyłączanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
  13. Strony nie są odpowiedzialne za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanych działaniem siły wyższej. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieć będą każde zdarzenie zewnętrzne, na którego powstanie Strona nim dotknięta nie mogła mieć wpływu, takie jak np.: wojna, rozruchy, strajki, mobilizacja, rozległe przerwy w ruchu kolejowym i drogowym, klęski żywiołowe, epidemia itp. jeżeli można udowodnić, że przeszkody te wpłynęły na niewypełnienie zobowiązań umownych.
  14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron w przypadkach określonych powyżej, Strony zwrócą sobie wzajemnie wszelkie udokumentowane koszty poniesione w związku z realizacją niniejszej Umowy.
  15. W przypadku gdy stroną odstępującą od Umowy będzie:
    - 1) Podmiot Przyłączany, wówczas Podmiot Przyłączany wystawi na rzecz PGE EK:
      - a) notę obciążeniową wskazującą udokumentowane koszty poniesione przez Podmiot

- Przyłączany w związku z realizacją Umowy, których zwrotu żąda, lub
- b) wezwanie PGE EK do zwrotu zaliczki i uiszczonej drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Zapłata kwoty wynikającej z noty obciążeniowej lub zwrot zaliczki, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty lub wezwania stronie zobowiązanej,

- 2) PGE EK, wówczas PGE EK wystawi na rzecz Podmiotu Przyłączanego:
  - a) notę obciążeniową wskazującą udokumentowane koszty poniesione przez PGE EK w związku z realizacją Umowy, których zwrotu żąda, i
  - b) fakturę korygującą wystawioną do faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Zapłata kwoty wynikającej z noty obciążeniowej, pomniejszonej o kwotę otrzymaną tytułem zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, a zaliczoną na poczet wierzytelności wskazanej w nocie obciążeniowej, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty stronie zobowiązanej.

16. W przypadku gdy stroną odstępującą od Umowy będzie PGE EK, a kwota udokumentowanych kosztów poniesionych przez PGE EK w związku z realizacją niniejszej Umowy, wskazanych w nocie obciążeniowej wystawionej na rzecz Podmiotu Przyłączanego będzie mniejsza od kwoty otrzymanej tytułem zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, zwrot różnicy pomiędzy kwotą wpłaconej zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, a kwotą wskazaną w nocie obciążeniowej nastąpi po doręczeniu Podmiotowi Przyłączanemu noty obciążeniowej, która zawierać będzie informację o rozliczeniu finansowym oraz po złożeniu przez Podmiot Przyłączany poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot wraz ze wskazaniem rachunku bankowego do zwrotu, kwoty oraz tytułu zwrotu. Faktura korygująca do faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie wystawiona zostanie w terminie 3 dni od dnia zwrotu różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot różnicy nastąpi na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot.
17. Podmiot Przyłączany może rozwiązać Umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem z ważnych powodów, powiadamiając o tym PGE EK na piśmie. PGE EK w takim przypadku określi rzeczywiste koszty poniesione w związku z realizacją przyłączenia i jeżeli koszty będą mniejsze od wniesionej opłaty za przyłączenie różnicę zwróci Podmiotowi Przyłączanemu. Zwrot różnicy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w § 6 ust. 7 lit. b). W przypadku, gdy rzeczywiste koszty będą większe od wniesionej opłaty za przyłączenie Podmiot Przyłączany różnicę tą zapłaci PGE EK, na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym dokumentującym poniesione koszty w tytule przelewu wskazując numer opłacanego dokumentu księgowego.

## § 8

### KOORDYNACJA I ODBIORY PRAC

1. W celu koordynacji i kontroli prac wykonywanych przez Strony oraz wymiany danych i informacji Strony powołują swoich przedstawicieli w osobach:
  - a) PGE EK:  
W zakresie postanowień Umowy: Paweł Włodarczyk - Specjalista, +48 697042292  
W zakresie realizacji przyłączenia: .....
  - b) Podmiot Przyłączany: .....

Przekazywanie danych i informacji oraz koordynacja prac będą odbywały się w formie telefonicznej, elektronicznej i papierowej, natomiast kontrole dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia po wcześniejszym ustaleniu terminu kontroli.
2. Przedstawiciel Podmiotu Przyłączanego uprawniony jest do uczestnictwa w kontrolach bieżących, próbach i odbiorach.
3. Po zakończeniu przez PGE EK prac związanych z realizacją Umowy, PGE EK sporządza Protokół PGE EK, będący podstawą do naliczenia opłaty za przyłączenie. PGE EK zawiadamia Podmiot Przyłączany o zakończeniu prac i sporządzeniu Protokołu PGE EK.
4. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się umożliwić pracownikom PGE EK całodobowy dostęp do sieci (urządzeń i instalacji) stanowiących własność PGE EK znajdujących się na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji oraz do układu pomiarowego.
5. Przerwy lub ograniczenia dotyczące pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzone przez PGE EK przez okres ich trwania i likwidacji skutków, nie będą stanowić dla Podmiotu Przyłączanego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy

kompleksowej, a ewentualne szkody wynikające z sytuacji opisanych powyżej nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Podmiot Przyłączany jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

## **§ 9**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępnią będą sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli do reprezentacji, kontaktu oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (zwanego dalej RODO). Strona przekazująca dane ma również obowiązek przekazać osobom informację na temat przetwarzania ich danych przez Stronę otrzymującą dane, w sytuacji otrzymania od Strony otrzymującej takiej informacji.
3. Informacja dotycząca przetwarzania przez PGE Energetyka Kolejowa danych osobowych przekazanych przez Podmiot Przyłączany w związku z realizacją umowy znajduje się w załączniku nr 6
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

## **§ 10**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa niniejsza nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
2. PGE EK oświadcza, że po zrealizowaniu niniejszej Umowy spełnione będą warunki przyłączenia do Sieci, zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Energetyczne oraz podania napięcia z sieci PGE EK do Obiektu Przyłączanego.
3. Strony ustalają, że adresami dla doręczeń są adresy wskazane w Umowie, a nadanie pisma listem poleconym ma pomiędzy Stronami skutek doręczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. 2023, poz. 819 z późniejszymi zmianami.
5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
6. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały załatwione w sposób określony w ust. 5, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby PGE EK o ile nie należą one do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
8. Postanowienia Umowy stanowią tajemnicę handlową (tajemnicę przedsiębiorstwa), której przestrzeganie należy do obowiązków Stron, o ile ujawnienie tych postanowień nie jest wymagane przepisami prawa.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Załączniki:**

1. Warunki Przyłączenia
2. Harmonogram
3. Kalkulacja opłaty za przyłączenie
4. Oświadczenie w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.
5. RODO

**Załącznik nr 5****Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez PGE Energetyka Kolejowa w związku z realizacją umowy**

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Podmiot Przyłączany na potrzeby realizacji umowy jest PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/65, 00-681 Warszawa. Z PGE Energetyka Kolejowa można się skontaktować poprzez: adres e-mail: [daneosobowe@pkpenergetyka.pl](mailto:daneosobowe@pkpenergetyka.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. W PGE Energetyka Kolejowa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: [iodo@pkpenergetyka.pl](mailto:iodo@pkpenergetyka.pl)
3. Zebrane dane w zakresie imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail (należy wymienić takie dane jakimi się strony faktycznie wymieniają) będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Kontrahenta, jak również innych osób, które są przekazywane na potrzeby realizacji umowy, jest prawnie uzasadniony interes PGE Energetyka Kolejowa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO), związany z realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane będą przekazywane do podmiotów Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa w związku z realizacją procesów rachunkowych, księgowych i podatkowych. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PGE Energetyka Kolejowa, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PGE Energetyka Kolejowa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi czy dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PGE Energetyka Kolejowa lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).
9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



## UMOWA O PRZYŁĄCZENIE NR ERD2pw-5716/U-328/2023

W dniu ..... roku w Łódź, pomiędzy:

**PGE Energetyka Kolejowa S.A.** z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322634, REGON: 017301607, NIP: 526-25-42-704, Kapitał Zakładowy: 844 885 320,00 zł, kapitał wpłacony w całości, adres do korespondencji: PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny ul. Dowborczyków 18, 90-019 Łódź

reprezentowaną na podstawie posiadanego pełnomocnictwa przez:

- 1) Maciej Pietrus - Dyrektor Obszaru,
- 2) Sławomir Pater - Kierownik Działu,

zwaną dalej również „**PGE EK**”

a:

**Gospodarstwo Rolne Niewiadów Włodzimierz Jabłoński, Małgorzata Jabłońska** z siedzibą w: Niewiadów, 97-225, Konstancin 5, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla ....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ....., REGON: ....., NIP: 7731255215, Kapitał Zakładowy: ..... zł, kapitał wpłacony w całości,

adres do korespondencji:

Konstancin 5, 97-225 Niewiadów

reprezentowaną/reprezentowanym na podstawie posiadanego pełnomocnictwa przez:

- 1) .....,
- 2) .....,

zwaną/zwanym\* dalej również „**Podmiotem Przyłączanym**”,

w dalszej części zwanych łącznie „**Stronami**”, została zawarta **Umowa** o następującej treści:



## § 1

### DEFINICJE

Pojęcia pisane wielką literą mają w niniejszej umowie następujące znaczenie:

Harmonogram	harmonogram przyłączenia, stanowiący <b>Załącznik nr 3</b> do Umowy;
Obiekt Przyłączany	obiekt wskazany w § 2 ust. 1 Umowy;
PGE EK	<b>PGE Energetyka Kolejowa S.A.</b> z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322634, REGON: 017301607, NIP: 526-25-42-704
Podmiot Przyłączany	<b>Gospodarstwo Rolne Niewiadów Włodzimierz Jabłoński, Małgorzata Jabłońska</b> z siedzibą w Niewiadów Konstancin 5, 97-225 Niewiadów
Protokół PGE EK	protokół potwierdzający wykonanie przez PGE EK prac, o którym mowa w § 4 pkt 2, sporządzany pomiędzy PGE EK a Wykonawcą powyższych prac;
Sieć	sieć dystrybucyjna elektroenergetyczna należąca do PGE EK;
Strony	PGE EK lub Podmiot Przyłączany;
Umowa	niniejsza umowa nr ERD2pw-5716/U-328/2023;
Warunki Przyłączenia	warunki przyłączenia nr ERD2pw-5716/W-328/2023 z dnia 21.11.2023, stanowiące <b>Załącznik nr 1</b> do Umowy i stanowiące jej integralną część.

## § 2

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest **przyłączenie biogazowni w Niewiadowie dz. nr 11/7 obręb PGR Niewiadów Mącznik**, zwanego dalej **Obiektem Przyłączanym**, który zalicza się do III grupy przyłączeniowej, do Sieci, zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia.
2. Strony zgodnie ustalają, że:
  - a) miejscem dostarczania energii elektrycznej będą / będzie\*: Zaciski prądowe kabla SN w polu liniowym nr 23 w rozdzielni SN RPZ Niewiadów. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności Sieci i instalacji Podmiotu Przyłączanego;
  - b) moc przyłączeniowa wyniesie:
    - wprowadzana do Sieci: 498,00 kW;
    - wyprowadzana z Sieci: 120,00 kW;
  - c) ilość energii elektrycznej przewidywanej do:
    - pobrania z Sieci przez Obiekt Przyłączany wynosić będzie 20 000 kWh rocznie
    - wprowadzenia do Sieci przez Obiekt Przyłączany wynosić będzie 3 900 000 kWh rocznie.
3. Miejsce zainstalowania i wymagane parametry układu pomiarowo-rozliczeniowego wskazane są w wydanych Warunkach Przyłączenia.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością Podmiotu Przyłączanego.
5. Zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia wskazany jest w Warunkach Przyłączenia.
6. Termin przyłączenia ustala się na 12 miesięcy od daty wpłacenia drugiej zaliczki opłaty za przyłączenie o której mowa w § 6 ust 2 poniżej.

### § 3

#### OŚWIADCZENIA STRON

1. PGE EK oświadcza, że jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w tym do przyłączenia Podmiotu Przyłączanego do Sieci, na podstawie decyzji o udzieleniu koncesji oraz decyzji o wyznaczeniu operatorem systemu dystrybucyjnego, wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. PGE EK oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
3. Podmiot Przyłączany oświadcza, że do dnia zawarcia Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz wielkości mocy przyłączeniowej w stosunku do danych określonych w Warunkach Przyłączenia oraz że realizacja Obiektu Przyłączanego nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Podmiot Przyłączany oświadcza, że przyjął bez zastrzeżeń wydane przez PGE EK Warunki Przyłączenia.
5. Podmiot Przyłączany oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z Obiektu Przyłączanego, Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny jest Akt notarialny Repertorium A nr 10/2/98 stanowiący **Załącznik nr 2** do Umowy.
6. Podmiot Przyłączany oświadcza, że do dnia zawarcia Umowy nie nastąpiły żadne zmiany, dotyczące wskazanego w ust. 5 powyżej tytułu prawnego do korzystania z Obiektu Przyłączanego, w stosunku do danych zawartych w Załączniku nr 2.
7. Podmiot Przyłączany zapoznał się z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. i akceptuje jej postanowienia.
8. Podmiot przyłączany oświadcza, że posiada/nie posiada (skreślić niepotrzebne) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
9. Strony oświadczają, iż będą współdziałać dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że posiadają środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
10. Strony oświadczają, że PGE EK może powierzyć osobom trzecim zrealizowanie całości lub części prac związanych z przyłączeniem Obiektu Przyłączanego do Sieci. Za działania i zaniechania tych osób PGE EK odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
11. Strony odpowiednio do zakresu swoich prac uzyskują decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę (jeśli są wymagane).

### § 4

#### OBOWIĄZKI PGE EK

PGE EK w celu realizacji Umowy zobowiązuje się do:

- 1) realizacji przyłączenia Obiektu Przyłączanego do Sieci poprzez wykonanie zadań określonych w Warunkach Przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności sieci PGE EK i instalacji Podmiotu Przyłączanego, w terminie określonym w § 2 ust. 6;
- 2) dokonania odbioru wykonania przez PGE EK zadań określonych w Warunkach Przyłączenia, sporządzenia Protokołu PGE EK, na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 3 i zawiadomienia Podmiotu Przyłączanego o sporządzeniu Protokołu PGE EK;

### § 5

#### OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO

1. Podmiot Przyłączany w celu realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do:
  - 1) zrealizowania własnym kosztem i staraniem zadań określonych w Warunkach Przyłączenia, w terminach określonych w Harmonogramie i w § 2 ust. 6; przyłączane urządzenia, instalacje i sieci powinny zostać zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
  - 2) powierzenia wykonywania robót, o których mowa w pkt 1 powyżej, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
  - 3) usunięcia wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają lub utrudniają przyłączenie, leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego, w terminie umożliwiającym realizację przez PGE EK przyłącza i rozbudowę sieci;



- 4) nieodpłatnego umożliwienia PGE EK dostępu do Obiektu Przyłączanego oraz terenu, na którym znajduje się Podmiot Przyłączany w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, w uzgodnionych przez Strony Umowy terminach;
- 5) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń należących do Podmiotu Przyłączanego znajdujących się w Obiekcie Przyłączanym;
- 6) opracowania i uzgodnienia z PGE EK instrukcji współpracy ruchowej;
- 7) niezwłocznego powiadomienia PGE EK o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego do Obiektu Przyłączanego;
- 8) niezwłocznego powiadomienia PGE EK o wszelkich zmianach dotyczących dostarczania energii elektrycznej do Obiektu Przyłączanego;
- 9) niezwłocznego pisemnego powiadamiania PGE EK o każdej zmianie danych kontaktowych Podmiotu Przyłączanego, w szczególności o zmianie adresu korespondencyjnego; w przypadku braku takiego niezwłocznego powiadomienia, korespondencję przesłaną na ostatni znany PGE EK adres korespondencyjny Podmiotu Przyłączanego uznaje się za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej wysłania;
- 10) niezwłocznego powiadamiania PGE EK o wszelkich zmianach w zakresie sytuacji finansowej Podmiotu Przyłączanego, mogących wpływać na jego zdolność do realizacji obowiązków wynikających z Umowy;
- 11) dostosowania w terminie wskazanym przez PGE EK Obiektu Przyłączanego do zmian warunków funkcjonowania Sieci PGE EK;
- 12) złożenia najpóźniej w terminie 14 dni przed datą określoną w § 2 ust. 6. „Zgłoszenia gotowości przyłączenia posiadanej instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A.". Wzór zgłoszenia dostępny jest w siedzibie PGE EK oraz na stronie internetowej [www.pgeenergetykakolejowa.pl](http://www.pgeenergetykakolejowa.pl).
- 13) zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej najpóźniej w terminie 7 dni przed datą określoną w § 2 ust. 6. W umowie zostaną przyjęte czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. 2023, poz. 819 z późniejszymi zmianami;
- 14) uiszczenia opłaty za przyłączenie w sposób i w terminach określonych w § 6 poniżej;
- 15) zakupu i zainstalowania własnym kosztem i staraniem układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej;
- 16) utrzymywania właściwych warunków użytkowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia go przed uszkodzeniem lub utratą;

## § 6

### OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE

1. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PGE EK opłaty za przyłączenie. Wysokość opłaty za przyłączenie ustalona wstępnie wynosi: 58 425,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy), tj. 47 500,00 zł netto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) plus 23% VAT. Podmiot Przyłączany przed zawarciem Umowy uiszcza zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości 30 zł za kilowat mocy przyłączeniowej, t.j. w łącznej wysokości 14 940,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych zero groszy). Opłata za przyłączenie jest obliczona zgodnie z Taryfą Energii Elektrycznej dla PGE EK obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Kalkulacja opłaty za przyłączenie stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
2. Druga zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości 95.57 % całkowitej kwoty ustalonej wstępnie opłaty za przyłączenie netto, o której mowa w ust.1 pomniejszonej o wysokość uiszczoną przed zawarciem Umowy zaliczki, tj. 33 250,00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) powiększona o należny podatek VAT (40 897,50 zł brutto, słownie: czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), zostanie uiszczona przez Podmiot Przyłączany na podstawie otrzymanej faktury proforma, w terminie **21** dni od daty wystawienia faktury proforma. Faktura proforma zawierała będzie kwotę brutto do zapłaty, nie będzie zawierała kwoty netto ani kwoty podatku VAT. Faktura proforma zostanie wystawiona w terminie **7** dni od daty podpisania Umowy przez Strony. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury proforma. PGE EK wystawi fakturę VAT dokumentującą otrzymanie drugiej zaliczki w terminie **7** dni od dnia wpływu drugiej zaliczki na rachunek bankowy: 25 1050 0086 1000 0090 9005

- 1726.
3. Pozostała część całkowitej kwoty ustalonej wstępnie opłaty za przyłączenie, o której mowa w ust. 1, tj. 2 103,66 zł netto (słownie: dwa tysiące sto trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) powiększona o należny podatek VAT (2 587,50 zł brutto, słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), zostanie uiszczona przez Podmiot Przyłączany po sporządzeniu przez PGE EK Protokołu PGE EK, przelewem na rachunek bankowy: 25 1050 0086 1000 0090 9005 1726 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez PGE EK. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  4. Za datę sprzedaży dla opłaty za przyłączenie, uznaje się dzień realizacji przez PGE EK wszystkich zadań, o których mowa w § 4 pkt 1 wskazanych w Protokole PGE EK.
  5. Po ustaleniu rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia stanowiących podstawę określenia ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu PGE EK, PGE EK wystawi fakturę VAT korygującą zawierającą ostateczną wysokość opłaty za przyłączenie obliczoną według taryfy PGE EK.
  6. W przypadku, gdy ustalona ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie będzie:
    - a) wyższa od ustalonej wstępnie wysokości opłaty za przyłączenie Podmiot Przyłączany wpłaci pozostałą część opłaty za przyłączenie przelewem na rachunek bankowy: 25 1050 0086 1000 0090 9005 1726 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT korygującej przez PGE EK, w tytule przelewu wskazując numer faktury korygującej,
    - b) niższa od ustalonej wstępnie wysokości opłaty za przyłączenie, a Podmiot Przyłączany wpłaci równowartość ustalonej wstępnie opłaty za przyłączenie, PGE EK zwróci powstałą różnicę na rachunek bankowy Podmiotu Przyłączanego po wystawieniu faktury VAT korygującej przez PGE EK oraz po złożeniu przez Podmiot Przyłączany poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot wraz ze wskazaniem kwoty zwrotu, rachunku bankowego oraz tytułu zwrotu. Wniosek o zwrot może zostać wysłany drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.
  7. Ustalenie ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie nie jest zmianą warunków Umowy i nie wymaga pisemnego aneksu do Umowy.
  8. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów prawnych rzutujących na wysokość opłaty za przyłączenie, PGE EK będzie uprawnione do zmiany wysokości tej opłaty.
  9. PGE EK oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, 3 i 6 jest przypisany do PGE EK w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
  10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy PGE EK może pobrać od Podmiotu Przyłączanego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
  11. Do należności, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie doliczany podatek VAT według obowiązujących przepisów.
  12. Za datę zapłaty (spełnienia zobowiązania) uznaje się datę uznania rachunku bankowego PGE EK.

## § 7

### ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do informowania o wystąpieniu przeszkód w realizacji Przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach. W przypadku przeszkód trwałych, uniemożliwiających dalszą realizację Umowy, Strony przystąpią niezwłocznie do renegotjacji Umowy. Renegocjacje Umowy będą prowadzone z poszanowaniem słuszych interesów każdej ze Stron.
2. PGE EK zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji przyłączenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 w następujących przypadkach:
  - a) opóźnienia rozpoczęcia lub realizacji przez Podmiot Przyłączany zadań, określonych w Warunkach Przyłączenia – o czas opóźnienia;
  - b) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków określonych w § 5,
  - c) nieudostępnienia przez osoby trzecie nieruchomości, na których ma być realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej w terminie umożliwiającym realizację obowiązków PGE EK w zakładanych terminach – o czas do chwili udostępnienia;
  - d) zaistnienia zdarzeń niezależnych od woli i staranności każdej ze Stron, uniemożliwiających prowadzenie Robót;
  - e) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych uniemożliwiającego terminową realizację przyłączenia – do czasu załatwienia sprawy przez te organy.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń lub działań, o których mowa w ust. 2 powyżej, powodujących niemożność dotrzymania terminu realizacji przyłączenia, PGE EK powiadomi pisemnie Podmiot Przyłączany o zaistnieniu takich zdarzeń lub działań, ich rodzaju, oraz określi nowy termin realizacji

- przyłączenia lub wskaże, o jaki okres termin realizacji przyłączenia ulegnie przedłużeniu.
4. Jeżeli z powodu spadku temperatury powietrza poniżej 0 stopni C nie będzie możliwa realizacja przez którąkolwiek ze Stron zakresu robót zgodnego z Umową i Warunkami Przyłączenia w terminie ustalonym w Harmonogramie, PGE EK oraz Podmiot Przyłączany zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu wykonania danego zadania o liczbę dni, w których temperatura powietrza utrzymywała się poniżej 0 stopni C. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  5. W przypadku wystąpienia zdarzeń lub działań określonych w ust. 2 pkt od a) do e) oraz w ust. 4 nie będzie naliczana kara umowna określona w ust. 8 poniżej.
  6. PGE EK jest uprawnione do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Podmiotu Przyłączanego w następujących przypadkach:
    - a) zwłoki o ponad 30 dni w zapłacie drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, o której mowa w § 6 ust. 2;
    - b) niezgłoszenia gotowości przez Podmiot Przyłączany przyłączenia do sieci PGE EK w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 12,
    - c) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację przyłącza z przyczyn niezależnych od PGE EK, w szczególności otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 10;
    - d) opóźnienia w realizacji któregośkolwiek z zadań Podmiotu Przyłączanego o ponad 180 dni w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie;
    - e) utraty przez Podmiot Przyłączany tytułu prawnego do Obiektu Przyłączanego;
    - f) przekroczenia przez łączną sumę kar umownych, naliczonych na rzecz PGE EK, równowartości opłaty za przyłączenie wskazanej w § 6 ust. 1.
  7. Podmiot Przyłączany jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku przekroczenia przez PGE EK o ponad 180 dni terminu realizacji Przyłącza, o którym mowa w § 2 ust 6. W takim przypadku zaliczka oraz wpłacona przez Podmiot Przyłączany druga zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie zostaną zwrócone przez PGE EK na rachunek bankowy Podmiotu Przyłączanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
  8. Z tytułu zwłoki PGE EK w stosunku do terminu realizacji przyłącza określonego w § 2 ust 6, Podmiot Przyłączany ma prawo dochodzić od PGE EK zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie określonej w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej, zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty.
  9. Z tytułu opóźnienia terminu realizacji przyłącza określonego w § 2 ust. 6 spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Podmiotu Przyłączanego, PGE EK ma prawo dochodzić od Podmiotu Przyłączanego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie określonej w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej, zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty.
  10. Suma kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 8 lub 9 powyżej nie może przekroczyć równowartości opłaty za przyłączenie, o której mowa w § 6 ust. 1 powyżej.
  11. Z uwzględnieniem ust. 14, w przypadku odstąpienia od Umowy przez PGE EK z przyczyn dotyczących Podmiotu Przyłączanego, PGE EK ma prawo zachować otrzymaną od Podmiotu Przyłączanego zaliczkę oraz drugą zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w części pokrywającej poniesione przez PGE EK udokumentowane koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.
  12. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron zaliczka oraz druga zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie zostanie zwrócona przez PGE EK na rachunek bankowy Podmiotu Przyłączanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
  13. Strony nie są odpowiedzialne za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanych działaniem siły wyższej. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieć będą każde zdarzenie zewnętrzne, na którego powstanie Strona nim dotknięta nie mogła mieć wpływu, takie jak np.: wojna, rozruchy, strajki, mobilizacja, rozległe przerwy w ruchu kolejowym i drogowym, klęski żywiołowe, epidemia itp. jeżeli można udowodnić, że przeszkody te wpłynęły na niewypełnienie zobowiązań umownych.
  14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron w przypadkach określonych powyżej, Strony zwrócą sobie wzajemnie wszelkie udokumentowane koszty poniesione w związku z realizacją niniejszej Umowy.
  15. W przypadku gdy stroną odstępującą od Umowy będzie:
    - 1) Podmiot Przyłączany, wówczas Podmiot Przyłączany wystawi na rzecz PGE EK:
      - a) notę obciążeniową wskazującą udokumentowane koszty poniesione przez Podmiot

- Przyłączany w związku z realizacją Umowy, których zwrotu żąda, lub
- b) wezwanie PGE EK do zwrotu zaliczki i uiszczonej drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Zapłata kwoty wynikającej z noty obciążeniowej lub zwrot zaliczki, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty lub wezwania stronie zobowiązanej,

2) PGE EK, wówczas PGE EK wystawi na rzecz Podmiotu Przyłączanego:

- a) notę obciążeniową wskazującą udokumentowane koszty poniesione przez PGE EK w związku z realizacją Umowy, których zwrotu żąda, i
- b) fakturę korygującą wystawioną do faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Zapłata kwoty wynikającej z noty obciążeniowej, pomniejszonej o kwotę otrzymaną tytułem zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, a zaliczoną na poczet wierzytelności wskazanej w notie obciążeniowej, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty stronie zobowiązanej.

16. W przypadku gdy stroną odstępującą od Umowy będzie PGE EK, a kwota udokumentowanych kosztów poniesionych przez PGE EK w związku z realizacją niniejszej Umowy, wskazanych w notie obciążeniowej wystawionej na rzecz Podmiotu Przyłączanego będzie mniejsza od kwoty otrzymanej tytułem zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, zwrot różnicy pomiędzy kwotą wpłaconej zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, a kwotą wskazaną w notie obciążeniowej nastąpi po doręczeniu Podmiotowi Przyłączanemu noty obciążeniowej, która zawierać będzie informację o rozliczeniu finansowym oraz po złożeniu przez Podmiot Przyłączany poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot wraz ze wskazaniem rachunku bankowego do zwrotu, kwoty oraz tytułu zwrotu. Faktura korygująca do faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki i drugiej zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie wystawiona zostanie w terminie 3 dni od dnia zwrotu różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot różnicy nastąpi na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot.
17. Podmiot Przyłączany może rozwiązać Umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem z ważnych powodów, powiadamiając o tym PGE EK na piśmie. PGE EK w takim przypadku określi rzeczywiste koszty poniesione w związku z realizacją przyłączenia i jeżeli koszty będą mniejsze od wniesionej opłaty za przyłączenie różnicę zwróci Podmiotowi Przyłączanemu. Zwrot różnicy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w § 6 ust. 7 lit. b). W przypadku, gdy rzeczywiste koszty będą większe od wniesionej opłaty za przyłączenie Podmiot Przyłączany różnicę tą zapłaci PGE EK, na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym dokumentującym poniesione koszty w tytule przelewu wskazując numer opłacanego dokumentu księgowego.

## § 8

### KOORDYNACJA I ODBIORY PRAC

1. W celu koordynacji i kontroli prac wykonywanych przez Strony oraz wymiany danych i informacji Strony powołują swoich przedstawicieli w osobach:
  - a) PGE EK:  
W zakresie postanowień Umowy: Paweł Włodarczyk - Specjalista, +48 697042292  
W zakresie realizacji przyłączenia: .....
  - b) Podmiot Przyłączany: .....

Przekazywanie danych i informacji oraz koordynacja prac będą odbywały się w formie telefonicznej, elektronicznej i papierowej, natomiast kontrole dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia po wcześniejszym ustaleniu terminu kontroli.

2. Przedstawiciel Podmiotu Przyłączanego uprawniony jest do uczestnictwa w kontrolach bieżących, próbach i odbiorach.
3. Po zakończeniu przez PGE EK prac związanych z realizacją Umowy, PGE EK sporządza Protokół PGE EK, będący podstawą do naliczenia opłaty za przyłączenie. PGE EK zawiadamia Podmiot Przyłączany o zakończeniu prac i sporządzeniu Protokołu PGE EK.
4. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się umożliwić pracownikom PGE EK całodobowy dostęp do sieci (urządzeń i instalacji) stanowiących własność PGE EK znajdujących się na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji oraz do układu pomiarowego.
5. Przerwy lub ograniczenia dotyczące pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzone przez PGE EK przez okres ich trwania i likwidacji skutków, nie będą stanowić dla Podmiotu Przyłączanego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy

kompleksowej, a ewentualne szkody wynikające z sytuacji opisanych powyżej nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Podmiot Przyłączany jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

## § 9

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępnić będą sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli do reprezentacji, kontaktu oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (zwanego dalej RODO). Strona przekazująca dane ma również obowiązek przekazać osobom informację na temat przetwarzania ich danych przez Stronę otrzymującą dane, w sytuacji otrzymania od Strony otrzymującej takiej informacji.
3. Informacja dotycząca przetwarzania przez PGE Energetyka Kolejowa danych osobowych przekazanych przez Podmiot Przyłączany w związku z realizacją umowy znajduje się w załączniku nr 6
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

## § 10

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa niniejsza nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
2. PGE EK oświadcza, że po zrealizowaniu niniejszej Umowy spełnione będą warunki przyłączenia do Sieci, zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Energetyczne oraz podania napięcia z sieci PGE EK do Obiektu Przyłączanego.
3. Strony ustalają, że adresami dla doręczeń są adresy wskazane w Umowie, a nadanie pisma listem poleconym ma pomiędzy Stronami skutek doręczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. 2023, poz. 819 z późniejszymi zmianami.
5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
6. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały załatwione w sposób określony w ust. 5, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby PGE EK o ile nie należą one do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
8. Postanowienia Umowy stanowią tajemnicę handlową (tajemnicę przedsiębiorstwa), której przestrzeganie należy do obowiązków Stron, o ile ujawnienie tych postanowień nie jest wymagane przepisami prawa.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Załączniki:**

1. Warunki Przyłączenia
2. Harmonogram
3. Kalkulacja opłaty za przyłączenie
4. Oświadczenie w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.
5. RODO

**Załącznik nr 5**

**Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez PGE Energetyka Kolejowa w związku z realizacją umowy**

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Podmiot Przyłączany na potrzeby realizacji umowy jest PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/65, 00-681 Warszawa. Z PGE Energetyka Kolejowa można się skontaktować poprzez: adres e-mail: [daneosobowe@pkpenergetyka.pl](mailto:daneosobowe@pkpenergetyka.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. W PGE Energetyka Kolejowa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: [iodo@pkpenergetyka.pl](mailto:iodo@pkpenergetyka.pl)
3. Zebrane dane w zakresie imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail (należy wymienić takie dane jakimi się strony faktycznie wymieniają) będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Kontrahenta, jak również innych osób, które są przekazywane na potrzeby realizacji umowy, jest prawnie uzasadniony interes PGE Energetyka Kolejowa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO), związany z realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane będą przekazywane do podmiotów Grupy Kapitałowej PGE Energetyka Kolejowa w związku z realizacją procesów rachunkowych, księgowych i podatkowych. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PGE Energetyka Kolejowa, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PGE Energetyka Kolejowa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi czy dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PGE Energetyka Kolejowa lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).
9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

